

ПОГОДЖЕНО
Міський Голова
м. Миколаївка



Цикунова О.М.
2018 р.



Черепій В.О.
2018 р.

ПРОТОКОЛ

відкритих обговорень (відкритого слухання) щодо необхідності коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку станції № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування»

05.03.2018 року
10-00

м. Миколаївка, вул. Січових стрільців 35,
(Центр екологічного виховання молоді)

ПРИСУТНІ:

Головуючий відкритих слухань:	Коваленко Віталій Валентинович – Директор з інвестиційних проектів та перспективного розвитку ПАТ Донбасенерго
Секретар відкритих слухань:	Хіргій Геннадій Едуардович – начальник відділу перспективного розвитку ПАТ «Донбасенерго»
Учасники відкритих слухань:	
Цикунова Олена Миколаївна	Міський голова м. Миколаївка
Черепій Валерій Олександрович	Директор Слов'янської ТЕС
Василенко Олександр Володимирович	Заступник директора з інвестиційних проектів та перспективного розвитку ПАТ «Донбасенерго»
Романов Сергій Миколайович	Заступник директора з інвестиційних проектів та перспективного розвитку ПАТ «Донбасенерго»
Пеньков Віктор Васильович	Керівник Департаменту з інвестиційних проектів та перспективного розвитку Слов'янської ТЕС

Інші учасники - 76 особ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь представників ПАТ «Донбасенерго» щодо реалізації проекту реконструкції енергоблока ст. № 7 Слов'янської ТЕС та необхідності коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування» та внесення змін до Постанови НКРЕКП від 13.06.2013 № 696 «Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго».
2. Виступи, надання запитань, обговорення зауважень та пропозицій щодо необхідності внесення змін до величини інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ПАТ «Донбасенерго».
3. Підведення підсумків відкритого обговорення. Формування та прийняття резолюції відкритих слухань

СЛУХАЛИ:

Коваленко В.В.

повідомив, що згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004р. № 648-р «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей», проект реконструкції енергоблоку ст. №7 Слов'янської ТЕС визначений як першочерговий проект, який реалізується за рахунок механізму нарахування інвестиційної складової.

ПАТ «Донбасенерго» було виконано ТЕО та «Проект» реконструкції енергоблоку, а ДП «Укрдержбудекспертиза» надано позитивні звіти щодо розгляду проектної документації на стадії ТЕО (в обсязі кошторисної вартості 2 520 401,04 тис. грн. (з ПДВ), у тому числі сіркоочистка – 906 795,092 тис.грн.) та на стадії «Проект» (в обсязі кошторисної вартості 2 936 758,672 тис. грн. (з ПДВ), у тому числі сіркоочистка – 1 028 411,644 тис.грн.). Стадії ТЕО та «Проект» було погоджено Міненерговугілля України.

Враховуючи розпорядження КМУ від 08.09.2004р. № 648-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 378-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблока № 7 потужністю 800 МВт", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики своєю постановою від 13.06.2013 № 696 затвердила величину інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» в загальному розмірі 1 113 666,242 тис. грн без ПДВ. В подальшому розмір величини інвестиційної складової не коригувався.

На сьогодні ПАТ Донбасенерго виконано по проекту наступне:

- реконструйовано корпус 7Б котлоагрегату;
- реконструйовано основну частину корпусу 7А котлоагрегату;
- побудовано новий сучасний електрофільтр на корпусі 7А;
- реконструйовано технологічне обладнання пилоприготувального цеху з заміною валів на сушарках 1-3;
- реконструйовано частково електротехнічне та гідротехнічне обладнання;
- виконано заклази на виготовлення обладнання для наступного етапу робіт.

Проте, у зв'язку із суттєвою девальвацією національної валюти, вартість реконструкції енергоблоку ст. №7 Слов'янської ТЕС значно зросла. Проект було скориговано. Переглянуто кошторисну вартість реалізації проекту в цінах 2017 року та частково перерозподілено по чергам будівництва обсяги робіт.

Основні технологічні рішення при коригуванні проекту залишилися без змін, але частково перерозподілилися по чергах будівництва, з виконанням основного обсягу робіт реконструкції в 1 та 2 черзі, що дозволить досягнути заявлених техніко-економічних показників, після їх реалізації.

- у I черзі будівництва виконуються роботи по реконструкції: корпусів 7А і 7Б котлоагрегату та допоміжного обладнання (РПП та газоходів від котла до РПП); системи золовидалення та трубопроводів гострої пари і промперегріву; будівництво електрофільтру 7А та інше;

- у II черзі будівництва виконуються роботи по реконструкції турбоагрегату, а саме: заміна проточної частини циліндрів високого та середнього тиску (далі – ЦВТ та ЦСТ); перепускних трубопроводів середнього тиску до ЦСТ та блоків клапанів ЦСТ; лопаток та діафрагм проточної частини циліндрів низького тиску (далі – ЦНТ); гідравлічної системи регулювання турбіни на електрогідравлічну; блоків клапанів високого тиску та перепускних трубопроводів блоків клапанів високого тиску до ЦВТ; з будівництва електрофільтру 7Б та реконструкції газоочистки пилоприготувального цеху та інше.

ДП «Укрдержбудекспертиза» надано позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на стадії Проект (Коригування) від 28.09.2017 №00-0957-17/ЦБ у обсязі загальної кошторисної вартості 5 884 286,996 тис. грн. (з ПДВ), у тому числі:

перша черга будівництва	1 100 221,149 тис. грн
з них екологічні заходи	155 494,405 тис. грн
друга черга будівництва	1 489 848,176 тис. грн
з них екологічні заходи	439 937,390 тис. грн
третья черга будівництва	463 787,527 тис. грн
з них екологічні заходи	0
четверта черга будівництва (сіркоочистка)	2 830 430,144 тис. грн
з них екологічні заходи	2 830 430,144 тис. грн

При цьому, виконання 1-2 черги реконструкції енергоблоку ст. №7 Слов'янської ТЕС, відповідно до скоригованого «Проекту», дозволить:

1. знизити питомі витрати палива при виробництві електричної енергії;
2. підвищити маневрені характеристики енергоблоку;
3. поліпшити експлуатаційні показники устаткування;
4. продовжити термін служби обладнання енергоблоку та ТЕС не менше, ніж на 15 років;
5. підвищити надійність і ремонтпридатність енергоблоку;
6. зменшити шкідливі викиди в повітря та виробляти електроенергію на рівні європейських стандартів, що відкриє можливості інтеграції енергосистеми України з європейськими енергосистемами.

Загальний розмір інвестиційної складової відповідно до проектної документації «Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. №7 потужністю 800 МВт» (Коригування) для виконання основного обсягу робіт з реконструкції основного обладнання (1 та 2 черга будівництва) складе -1 799 798,477 тис. грн. без ПДВ.

Цикунова О.М.

повідомила, що Слов'янська ТЕС є градообразуючим та бюджетообразуючим підприємством Слов'янського району, міста Миколаївки та Миколаївської громади. Від сталої та надійної роботи якої, залежить рівень життя в регіоні. Енергоблок єдиний на ТЕС тому закінчення його реконструкції вкрай необхідне для ТЕС та міста. Реконструкція дозволить продовжити термін роботи обладнання на 15-20 років, що в свою чергу позитивно відобразиться на надходженнях в бюджет міста та подальшу реалізацію спільних програм с ПАТ «Донбасенерго» щодо розбудови соціальної інфраструктури міста та покращення життя населення в регіоні.

Запропонувала підтримати ПАТ «Донбасенерго» в необхідності коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування»

Черепій В.О.

повідомив, що завершення проекту реконструкції енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС є основним напрямком в розвитку станції та ПАТ «Донбасенерго» на наступні 2 роки. Реконструкція енергоблоку №7 дозволить подовжити роботу ТЕС до 20 років, виконати взяті на себе зобов'язання з охорони навколишнього природного середовища та продовжувати розбудовувати разом з Миколаївською Громадою соціальну інфраструктуру регіону. Тому прийняття рішення щодо коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування» є вкрай необхідним для м. Миколаївки та Слов'янського району.

На питання, які надходили, відповіді надавали представники ПАТ «Донбасенерго» та Слов'янської ТЕС.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати необхідність коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування» та внесення змін до Постанови НКРЕКП від 13.06.2013 № 696 «Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго».
2. Оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті у відповідності до норм Постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866.
3. Звернутись до НКРЕКП з проханням розглянути питання щодо коригування величини інвестиційної складової тарифу ПАТ «Донбасенерго» на електроенергію

відповідно до проекту «СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС. Реконструкція енергоблоку ст. № 7 потужністю 800 МВт. Проект. Коригування» та надати Протокол відкритих обговорень (відкритого слухання) до НКРЕКП.

Головуючий відкритих слухань



Коваленко В.В.

Секретар відкритих слухань



Хіргій Г.Е.